

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ГОРЕЛОК ГБЛ-К

Газовые горелки типа ГБЛ-К предназначены для работы в составе теплоагрегатов с короткой топкой. Применяются как в составе современных водотрубных котлов, так и в составе бестселлеров советской эпохи типа Е, ДКВр, КВ-ГМ.

Все горелки ГБЛ-К, в независимости от мощности, модулируемые, имеют электронно-связанное регулирование соотношение топливо-воздух с прямой обратной связью по давлению газа и воздуха перед горелкой. Автоматика горелки по умолчанию имеет состав, а также предустановленные функции, позволяющие без дополнительных затрат обеспечить полную автоматизацию котла, а также его работу в двухгорелочном режиме (master/slave)

ГБЛ – Х К – Х – МГ – Х – Х – А – Х

Номинальная тепловая мощность, МВт, выбирается из ряда:
0,35; 0,45; 0,7; 0,85; 1,2; 1,5; 1,9; 2,2; 2,8; 3,5; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0.

Сторона подвода газа:

Отсутствие индекса - подвод газа справа;
Л - подвод газа слева.

Тип автоматики управления:

МГ - менеджер горения.

Модификация автоматики по виду теплоносителя (типу входа регулятора производительности) и типу выхода регулятора разрежения:

В - вода (тип входа регулятора производительности - термосопротивление с НСХ 50М), выход регулятора разрежения - два дискретных, 220 В на открытие, 220 В на закрытие с общей нейтралью (твердотельное реле); данная модификация комплектуется термосопротивлением 0-200 °С и датчиком давления воды 4-20 мА, 0-1 МПа;
П - пар, (тип входа регулятора производительности - токовый 4-20 мА), выход регулятора разрежения - два дискретных, 220 В на открытие, 220 В на закрытие с общей нейтралью (твердотельное реле); данная модификация комплектуется датчиком давления пара 4-20 мА, 0-1 МПа;
ВН - модификация - В с аналоговым выходом регулятора разрежения (0-10 В) вместо дискретного (для управления частотным преобразователем двигателя дымососа);
ПН - модификация - П с аналоговым выходом регулятора разрежения (0-10 В) вместо дискретного (для управления частотным преобразователем двигателя дымососа).

Давление/разрежение в топке котла:

Д - давление, комплектуется датчиком давления 0-2,5 кПа;
Р - разрежение, комплектуется датчиком давления-разрежения ±0,25 кПа;
Отсутствие индекса - датчик в комплекте не поставляется.

Наличие частотного управления двигателем вентилятора:

Отсутствие индекса - горелка без частотного управления;
А - горелка с частотным управлением.

Конструктивное исполнение автоматики:

Ш - автоматика в отдельном выносном шкафу;
БЛ - автоматика в блоке, установленном на горелке.