

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Акватория»

Юридический/почтовый адрес: 143430, Московская область, Красногорский район,

р.п. Нахабино, ул. Вокзальная, 11

Тел/факс: 566-18-82 E-mail: aqwatoriya@mail.ru

ОКПО 48782549, ОГРН 1035004452922, ИНН/КПП 5024033942/502401001

от 01/08-2013, № 230

Директору по маркетингу
ОАО «Завод «Старорусприбор»
Верещагину А.Г.

О работе горелок ГБЛ на котлах ДКВр

Уважаемый Андрей Геннадьевич!

В котельных, которые обслуживает ООО «Акватория» в эксплуатации находятся 8 горелок ГБЛ производства Вашего завода.

Шесть горелок ГБЛ-2,8 смонтированы в котельной №1 (ул. Вокзальная, 11) на котлах ДКВр-6,5-13 (по 2 на котел). Для управления горелками и котлом применена двух горелочная автоматика Спекон-СК-2-72, входившая в комплект поставки. Запуск в эксплуатацию горелок производился в два этапа без остановки котельной: один котел запущен в эксплуатацию в январе 2012 года; 2 котла – в сентябре 2012 года.

Две горелки ГБЛ-3,5 установлены в котельной №4 (ул. Советская) на котлах ДКВр-4,0-13 (по 1 на котел). Управление автоматикой Спекон-СК-2-07. Запуск в эксплуатацию горелок производился так же в два этапа без остановки котельной: один котел запущен в эксплуатацию в феврале 2012 года; второй – в сентябре 2012 года.

В результате реконструкции котельных и применения Вашего оборудования были достигнуты следующие поставленные цели:

- 1) Котельные соответствуют всем современным требованиям правил безопасности;
- 2) Дополнительно, повышена безопасность работы котлов за счёт исключения влияния «Человеческого фактора» на всех этапах эксплуатации: пуск, регулирование, остановка;
- 3) Экономическая эффективность увеличилась на 3-7% за счет улучшения процесса смешения газ-воздух, расширения диапазона регулирования производительности, введения режима ожидания в летний период («Горячего резерва»);
- 4) Продлены сроки службы котлов ДКВр, как минимум на 6-8 лет.

Все установленное оборудование работает без претензий и замечаний.

Директор



Перцев В.Л.