



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Псковский котельный завод"

180004, г. Псков, Октябрьский пр., 50,
тел. (8112) 66-04-88, факс (8112) 66-04-89;
ИНН 6027070704, ОКОНХ 14112, ОКПО 55328331

Исх. № 64
"12" 05 2008 г.

Генеральному директору
ОАО «Завод «Старорусприбор»
Исакову В.П.

Тема: о согласовании возможности установки
горелок блочных ОАО «Завод «Старорусприбор»
на котлы производства ООО «Псковский котельный завод»

Настоящим согласовываем возможность установки горелок блочных
производства ОАО «Завод «Старорусприбор» на котлы производства ООО
«Псковский котельный завод».

Горелки блочные производства ОАО «Завод «Старорусприбор»
типоразмеров

Газовые: ГБЛ-0,7; ГБЛ-1,2; ГБЛ-2,8; ГБЛ-3,5; ГБЛ-5,5

Комбинированные: ГБЛ-1,2 «Комби»

Жидкотопливные: ЖБЛ-1,2

по своим техническим характеристикам адаптированы и предназначены для
работы с котлами производства ООО «Псковский котельный завод»
следующих типов в соответствии с техническим листом подбора:

КВ-ГМ-0,63-95П, КВ-ГМ-1,1-95П, КВ-ГМ-2,5-95П, КВ-ГМ-2,5-115П,
КВ-ГМ-2,5-150П, КВ-ГМ-3,15-95П, КВ-ГМ-4,65-95П, КВ-ГМ-4,65-115П, КВ-
ГМ-4,65-150П.

и полностью соответствуют параметрам данных котлоагрегатов при
работе на природном газе и дизельном топливе.

Зам.директора



В.И. Смирнов