

Муниципальное учреждение
«Комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям
муниципального образования «Ульяновский район» Ульяновской области»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ТЕПЛОКОМ»

433310, Ульяновская обл., Ульяновский район, р.п. Ишеевка, ул. Октябрьская, д.2-б
ИНН/ КПП 732101001/7321314805

Р/с 40602810465130000002 РФ ОАО «Россельхозбанк» г.Ульяновска

БИК 047308897 Кор / сч 30101810200000000897

тел./факс 8 (84254) 2-18-49

E-mail mupteplokom@mail.ru

исх. от 4 июня 2013г

Директору по маркетингу
ОАО «Завод «Старорусприбор»
Верещагину А.Г.

О работе горелки ГБЛ-2,2 на котлах ДКВр-6,5-13

Уважаемый Андрей Геннадьевич!

На Ваш запрос относительно результатов эксплуатации горелок ГБЛ-2,2 на котле ДКВр-6,5-13, сообщаем следующее:

- 1) Две горелки смонтированы и запущены в эксплуатацию в ноябре 2011 года. Управление горелками и котлом осуществляется двух горелочной автоматикой Спекон-СК-2-72, входящей в комплект поставки.
- 2) Оборудование работает без перебоев, нарекания и претензии со стороны эксплуатирующего персонала за весь период эксплуатации отсутствовали.
- 3) . Учитывая, что фактическая нагрузка на котел составляет всего 75-80% от его максимальной мощности, применение модулируемых горелок ГБЛ-2,2 позволило существенно, на 13-14% снизить расход газа, в сравнении с предыдущим отопительным периодом.

В 2013-2014гг планируем применять горелки ГБЛ-2,8 на таких же котлах.

С уважением,

Директор
МУП «Теплоком»



М.Р. Гасанов