



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
ИМ. И. И. ПОЛЗУНОВА»
(ОАО «НПО ЦКТИ»)

Уд. № 3378

20 ОКТ 2008

191167, Санкт-Петербург, ул. Атаманская, д. 3/6. Тел. (812) 717-23-79, факс (812) 717-43-00
Телетайп 821490 ЦИННИА, ОКПО 05762252, ИНН 7825660956, КПП 783450001

e-mail: general@ckti.ru

08 ОКТ 2008

№/

5181

На №

от

от

О согласовании применения горелок ГБЛ-1,9
на котле Е-2,5.

Техническому директору
ОАО «Завод «Старорусприбор»
г-ну Шарапову Б.Т..

Россия, 175200, г. Старая Русса,
Новгородской обл., ул. Минеральная,
д.24
Факс: (816-52) 27-313

ОАО «НПО ЦКТИ» согласовывает применение блочной газовой горелки ГБЛ-1,9
производства ОАО «Завод «Старорусприбор» с параметрами факела: длина – не более 1,75 м;
диаметр - не более 1,15 м на котле Е-2, 5-0,9 НГМ (разработанном ОАО «НПО ЦКТИ»).

Первый зам. генерального директора

В.Е. Михайлов

Исп.: Брандаус С.С.
Тел./факс: 578-89-81