



ОАО «БИЙСКИЙ КОТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
(ОАО «БиКЗ»)

Вх. № 16

01 АПР 2009

ул. П. Мерлина 63, г. Бийск, Алтайский край, 659303 тел. (3854) 24-44-10, факс (3854) 24-24-06 www.bikz.ru, info@bikz.ru
р/с 40702810602450111996, к/с 30101810200000000604, Бийское ОСБ №153, г. Бийск, Алтайского банка СБ РФ г. Барнаул,
БИК 040173604, ОКПО 05454190, ОГРН 1022200558049, ОКВЕД 28.30.1, ИНН 2226008020, КПП 220250001

« 19 » 02 2009 г.

№ 9123

На № _____ от _____

Факс (81652) 27-313, 27-371

Директору управления продаж горелок
ОАО «Старорусский приборостроительный
завод»

Георгиеву А.В.

175204, Россия, Новгородская обл.,
г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 2

На № 33-494 от 06.02.09 г.

Касается согласования на применение
горелок ГБЛ с котлами ОАО «БиКЗ»

Настоящим подтверждаем, что по предоставленным техническим характеристикам горелки
ГБЛ могут быть установлены с котлами ДКВр:

ДКВр-2,5-13 ГМ	-	ГБЛ-1,2/1,2;
ДКВр-4-13 ГМ	-	ГБЛ-1,9/1,9;
ДКВр-6,5-13 ГМ	-	ГБЛ-3,5/3,5;
ДКВр-10-13 ГМ	-	ГБЛ-5,0/5,0.

Сообщаем, что предварительное согласование на установку горелок ГБЛ с котлами
производства Бийского котельного завода, будет выдано владельцам котлов после
предоставления разработанных специализированной проектной организацией проектов
установки горелок на конкретные котлы (типоразмер котла, заводской номер, год выпуска,
место установки).

Директор технического центра

В.В.Назаров



Исп. КТО
Рыжук Т.П.
39-12-68