



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
-НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
И ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
им. И. И. ПОЛДИНОВА
(ОАО -НПО ЦКТИ-)

191107, Санкт-Петербург, ул. Адмиралская, д. 3/6. Тел. (812) 717-23-79, Факс (812) 717-43-00
Телетайп 821400 ЦИНИНН, ОКПО 05782252, ИНН 7825060956, КПП 784201001

e-mail: general@ckti.ru

17 АПР 2007

№

3/1892

На №

от

На № 17/о-5/146
от 06.04.2007 г.

Техническому директору
ОАО "Завод "Старорусприбор"
Шарапову Б.Т.
175200, Новгородской обл.,
г. Старая Русса,
ул. Минеральная, 24
Факс (816-52) 27-313

Рассмотрев представленную техническую документацию, Институт подтверждает применение горелки ГБЛ-0,85 производства ОАО "Завод" Старорусприбор" с параметрами факела 1,2 м (длина) и 0,7 м (диаметр) на котлах Е-1-0,9, разработанных нашим Институтом, изготавливаемых АООТ "Теком" (г. Монастырище)

Первый зам. генерального директора

Е.К. Чалчанидзе

Розенгауз Б.М.
(812) тел. 578-87-19